

## Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas

**Código do Ponto :** 00SP05460CMDC02100

**Classe :** 02

**Ano :** 2005

**UGRHI:** PIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIAI

**Local :** Rio Camanducaia - Ponte no Bairro Ponte Preta no acesso à Osato, em Monte A. do Sul.

Descrição do Parâmetro	Unidade	Padrão CONAMA	21/01/2005	14/03/2005	09/05/2005	05/07/2005	27/09/2005	21/11/2005
			12h00	12h00	12h00	12h00	12h00	12h00

### Parâmetro : Campo

pH	U.pH	entre 6 e 9	7	6,6	6,8	6,7	6,8	6,9
Temp. Água	°C		23	22,5	18	15,5	18	21,5

### Parâmetro : Físico-Químicos

Cloreto Total	mg/L	máximo 250	3	2	2	2	2	3
Condutividade	µS/cm		41	48	46	41	56	55
DBO (5, 20)	mg/L	máximo 5	2	2	2	2	3	2
DQO	mg/L		< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50
OD	mg/L	mínimo 5	7,3	7,2	8,2	9	8,1	7,5
Turbidez	UNT	máximo 100	* 453	40	14	18	23	53

### Parâmetro : Microbiológicos

Coli Termo	UFC/100mL	máximo 1000	* 35000	* 79000	* 11000	* 3500	* 49000	* 22000
------------	-----------	-------------	---------	---------	---------	--------	---------	---------

(\*) Não atendimento aos padrões de qualidade da Resolução CONAMA 357/05

(i) Conformidade indefinida quanto ao limite da classe, devido à análise laboratorial não ter atingido os limites legais

Nitrogênio Amoniacal - Varia em função do valor do pH da amostra

Fósforo Total - Varia em função do regime do corpo hídrico

UFC - Unidade Formadora de Colônia

Emitido pelo EEQI - Setor de Águas Interiores

CETESB

Banco Interáguas