

Resultados dos parâmetros e indicadores de qualidade das águas

Código do Ponto : 00SP05225JAGR02010

Classe : 02

Ano : 2006

UGRHI: PIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIAI

Local : Rio Jaguari - UGRHI 05 - Na captação da SABESP de Bragança Paulista, no bairro Curitibaanos.

Descrição do Parâmetro	Unidade	Padrão CONAMA	30/01/2006	07/03/2006	15/05/2006	31/07/2006	27/09/2006	27/11/2006
			12h00	15h00	11h15	11h10	12h20	13h20

Parâmetro : Campo

Chuva 24h	-					Sim	Não	Sim
pH	U.pH	entre 6 e 9	6,7	6,2	6,7	6,6	6,5	6,5
Temp. Água	°C		23,5	23	18,5	16	19	22,5
Temp. Ar	°C					15	26	28,5

Parâmetro : Físico-Químicos

Cloreto Total	mg/L	máximo 250	2	2	2	2	2	< 0,5
Condutividade	µS/cm		48	51	35	38	44	52
DBO (5, 20)	mg/L	máximo 5	2	3	* 6	< 2	< 2	3
DQO	mg/L		< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50
OD	mg/L	mínimo 5	* 2,1	* 1,3	* 3,8	* 4,3	* 4,6	* 1,4
Turbidez	UNT	máximo 100	18	35	10	7	5	22

Parâmetro : Microbiológicos

Coli Termo	UFC/100mL	máximo 1000	490	700	* 1100	5,6	17	* 3300
------------	-----------	-------------	-----	-----	--------	-----	----	--------

(*) Não atendimento aos padrões de qualidade da Resolução CONAMA 357/05

(i) Conformidade indefinida quanto ao limite da classe, devido à análise laboratorial não ter atingido os limites legais

Nitrogênio Amoniacal - Varia em função do valor do pH da amostra

Fósforo Total - Varia em função do regime do corpo hídrico

UFC - Unidade Formadora de Colônia

Emitido pelo EEQI - Setor de Águas Interiores

CETESB

Banco Interáguas